



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/1011/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Systemy MRV Haier. Jedn.wew.: A(B..M(A,R), D..M(J,Q), E..ML, F..MA, S..M(N,F)ERA, AB..ERA(M)/(C), AD..ERA(D), ERA(D), ERV..ANN; Jedn.zew.: AV..(IMV,IMS,NMS)EVA, AV..NMMEUA, AV.. (I,C)MVUSA, AU..(FP,IFP)ERA, AV..IMWEWA, AV..NMSETA, AU..ERA(G)/(H), CA..EAND**

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź, ABS, polipropylen i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym zakładach opieki zdrowotnej i branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń (jednostki wewnętrzne) z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GEN. CORP. LTD.

Qingdao China, 266101

NO.1 Haier Road, Haier Information Park, Laoshan District, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Refsystem Sp. z o. o.
86-300 Grudziądz
ul. Metalowców 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-10-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-10-29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 października 2018

The date of issue of the certificate: 29th October 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zygmunt Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH